

Grave drainante 0/31.5

Pétrographie : RHYOLITE

Grave Drainante 0-31.5 CBR - Carrière de Bully 1er Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Fuseau NF P 90-112

	0.063	0.5	1	2	4	8	10	16	20	25	31.5	40	45	63	f	LA	MB 0/D	MDE
Etendue e								20			10							
V.S.S.	4.5			30							99				4.5		0.80	
V.S.I.											85	100	98	100				

Partie informative

Résultats de production

du 17/07/18 au 29/04/20

	0.063	0.5	1	2	4	8	10	16	20	25	31.5	40	45	63	f	LA	MB 0/D	MDE
Maximum	3.3	7	9	12	18	38	48	74	83	91	97	100	100	100	3.3		0.80	
Xf+1.25xEcart-types	4.0	8	10	14	20	38	49	74	84	92	98	100	100	100	4.0		0.83	
Moyenne Xf	2.4	5	6	9	15	36	46	68	78	86	94	100	100	100	2.4	20	0.40	9
Xf-1.25xEcart-types	0.9	2	3	4	11	34	44	63	72	81	90	100	100	100	0.9		0.00	
Minimum	1.0	2	3	5	11	35	44	65	75	83	91	100	100	100	1.0		0.20	
Ecart-type	1.24	2.5	3.0	3.7	3.9	1.6	2.1	4.6	4.7	4.1	3.1	0.0	0.0	0.0	1.20		0.340	
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1

